Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método	Tensão	Pot. total	Pot. total	Fases	Pot. - R	Pot. - S	Pot. - T	FCT	FCA	In	Seção	Disj	Seção	Disj	dV parc	dV total	Status
			de inst.	(V)	(VA)	(W)		(W)	(W)	(W)			(A)	(mm2)	(A)	(mm2)	(A)	(%)	(%)	
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	984	916	S	916			1,00	0,80	6,7	1,5	10	1,5	10	1,58	4,16	OK
h											1,00	0,80	0,9	1,5		1,5				OK
l											1,00	0,80	0,9	1,5		1,5				OK
k											1,00	0,80	3,0	1,5		1,5				OK
i											1,00	0,80	0,9	1,5		1,5				OK
g											1,00	0,80	2,0	1,5		1,5				OK
m											1,00	0,80	2,0	1,5		1,5				OK
2	Tomadas Salão	F+N+T	B1	127 V	1000	900	S	900			1,00	0,80	8,7	2,5	10	2,5	10	0,66	3,23	OK
4	Ar Condicionado Q2	2F+N	B1	220/127 V	4000	3600	R+S	1800		1800	1,00	1,00	18,2	2,5	20	2,5	20	0,00	2,58	OK
3	Ar Condicionado Q1	2F+N	B1	220/127 V	4000	3600	R+S	1800		1800	1,00	1,00	18,2	2,5	20	2,5	20	0,00	2,58	OK
5	Reserva	F+N+T	B1	127 V	600	600	R	600			1,00	1,00	4,7	2,5	10	2,5	10	0,00	0,00	OK
6	Reserva	F+N+T	B1	127 V	600	600	R				1,00	1,00	4,7	2,5	10	2,5	10	0,00	0,00	OK
TOTAL					11164	10216	R+S	5416	4800	0										

Quadro de Cargas (Quadro Unifadale Principal)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm2)	Disj (A)	Seção (mm2)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1	Quadro Sidão Evenotos	2F+N	B1	220/127 V	11164	10216	R+S	4800	5416		1,00	1,00	52,0	52,0	16	6&,0	63	2,58	2,58	OK
2	Ar Condicionado G4	2F+N	B1	220/127 V	2889	2600	R+S	1300	1300		1,00	1,00	13,1	13,1	2,5	2140	16	0,00	0,00	OK
1	Tomadas e Iluminação WCs	F+N+T	B1	127 V	493	460	R	460			1,00	1,00	3,9	3,9	2,5	2,40	10	0,72	0,72	ERRO
a					20	20	R	20							2,5	2,40				ERRO
b					20	20	R	20							2,5	2,40				ERRO
c					20	20	R	20							2,5	2,40				ERRO
g					100	100	R	100							2,5	2,40				ERRO
4	Tomadas e Iluminação Unifadale Principal	F+N+T	B1	127 V	631	560	S	560			1,00	1,00	2,5	5,0	2,5	2,40	10	0,31	0,31	ERRO
d					200	200	S		200		1,00	1,00	1,6		2,5	2,40				ERRO
f					49	40	S		40		1,00	1,00	0,4		2,5	2,40				ERRO
e					49	40	S		40		1,00	1,00	0,4		2,5	2,40				ERRO
5	Reserva	F+N+T	B1	127 V	600	600	R	600			1,00	1,00	4,7	4,7	2,5	2,40	10	0,00	0,00	OK
6	Reserva	F+N+T	B1	127 V	0	0	R				1,00	0,0	0,0	2,5	2,5	2,40	10	0,00	0,00	OK
TOTAL					16686	17056	R+S	5460	8596	0										

Esquema Vertical

Quadro Unifadale Principal

Descrição	Esquema	Tensão	Pot. total	Pot. - R	Pot. - S	Pot. - T	Demanda T total	Demanda - R	Demanda - S	Demanda - T	Seção	Disj	Condutor
		(V)	(VA)	(W)	(W)	(W)	(VA)	(VA)	(VA)	(VA)	(mm2)	(A)	
QD1	2F+N+T	220/127 V	10216	4800	5416	0	11164	5200	5964	0	16	63	4/0"
Quadro Sidão Evenotos		220/127 V	17056	8460	8596	0	16686	9182	9504	0	25	80	

Esquema Vertical

Quadro Unifadale Principal

Descrição	Esquema	Tensão	Pot. total	Pot. - R	Pot. - S	Pot. - T	Demanda T total	Demanda - R	Demanda - S	Demanda - T	Seção	Disj	Condutor
		(V)	(VA)	(W)	(W)	(W)	(VA)	(VA)	(VA)	(VA)	(mm2)	(A)	
QD1	2F+N+T	220/127 V	10216	4800	5416	0	11164	5200	5964	0	16	63	4/0"
Quadro Sidão Evenotos		220/127 V	17056	8460	8596	0	16686	9182	9504	0	25	80	

Legenda de Bitolas



Legenda de Bitolas

QD1 (Quadro Salão Eventos)

Quadro de Cargas
Trifásico
Barramento
Tomadas Salão
Ar Condicionado Q2
Reserva
Tomadas e Iluminação Unifadale Principal
Ar Condicionado Q1
Reserva
Reserva
Reserva