

Esclarecimentos 001



Comissão Permanente de Licitação - PMQ <licitacaoquissama@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025

1 mensagem

Marcia - Metalúrgica Voigt <licitacao@voigt.ind.br>
Para: licitacaoquissama@gmail.com

8 de maio de 2025 às 16:28

Prezados boa tarde,

Venho por meio desta, tempestivamente solicitar esclarecimentos do item 66 - Ralo de ferro Fundido , conforme segue:

1 - A grelha é com ou sem articulação?

2 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de tráfego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

3 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

--

Atenciosamente

**Marcia Ribeiro**

Licitação
licitacao@voigt.ind.br

(41) 3373-3030 (whatsapp)
(41) 98858-7265
www.voigt.ind.br

Horário de atendimento: Comercial: 8h às 12h e das 13h às 17:48
Retirada e entrega de mercadorias: 8h às 11h e das 13h às 17h



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Rua Conde de Araruama, 425 – Centro – 28735-000 – Quissamã.

Memo. nº.: 258/2025 – SEMOB

Quissamã, 13 de Maio de 2025.

À Secretaria Municipal de Licitações e Contratos.

Assunto: Pedidos de esclarecimentos – Pregão eletrônico nº 022/2025

Prezada Senhora,


Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao pedido de esclarecimentos apresentados pelas empresas Metalúrgica Voigt e Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Industriais Ltda, referente ao item 66 – Ralo de ferro fundido, informamos o que segue:

- **A grelha deverá ser com articulação.**
- **A classe de resistência solicitada é D400**, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 10160/2005, adequada para áreas com tráfego de veículos.

Em relação ao prazo, informo que, **acatamos o pedido de prorrogação do prazo de entrega da mercadoria**, tendo em vista a justificativa apresentada quanto à necessidade de ampliação da competitividade e da participação de empresas especializadas, assegurando-se a observância das exigências de garantia, especificação, qualidade e demais normas técnicas aplicáveis.

Fica, portanto, estabelecido novo prazo de entrega de 30 (trinta) dias, contados a partir da nova data de emissão da ordem de fornecimento, nos termos da legislação vigente e das condições estipuladas no processo licitatório.

Atenciosamente,


JUNIO SELEM PINTO

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo